

Meldingstype tomannsbolig

Dersom stikkledning skal termineres i Hovedtavle (iht NEK 399) hos kunde (ute eller inne) så kan blokkmelding benyttes. Alle anleggene tilhører samme installasjon.

Det må benyttes separate meldinger om ny installasjon når det legges stikkledning til hvert anlegg (boenhet).

Det samme gjelder dersom det legges stikkledning fra det ene tilknytningsskapet til et annet (syng er begrenset til kun ett anlegg). Skagerak Nett eier av denne kabelen.

