

DLE Nyhetsbrev april 2023

TKS skap (dobbelt/enkelt)

DLE får mange henvendelser om hvordan type TKS skap som kan monteres ved f. eks 2-manns boliger. Spørsmålet er om det kan settes opp dobbelt skap.

NEK 399 (6.9) legger føring for at det skal settes opp separat TKS for hver boenhet. Eneboliger med utleiedel er unntatt.

Solcelleanlegg VS kvalifikasjoner

Et solcelleanlegg er en elektrisk installasjon og skal bygges av fagpersoner ansatt i en autorisert el. Virksomhet. Dette omfatter montering av paneler, sammenkobling av paneler, etablering av føringsveier og legging av DC ledninger og tilkobling av inverter.

Dette arbeidet kan ikke instrueres bort til f. eks. snekker, taktekker, etc. Der disse ikke er ansatt i samme autoriserte el. virksomhet

Informasjon til kunder

DLE erfarer at kunder som har et nyanlegg eller som har nytt sikringskap ikke har kunnskap om testing av jordfeilbrytere eller sjekk av overspenningsvern. Det oppfordres til der det er mulighet å gi kundene muntlig informasjon om drift og vedlikehold, i tillegg til krav til etablering av bruksanvisninger.

Systemreferansejord

NEK 400:2022 (304.3.4.2.1.3) handler om fordelingsystemer med mer enn én strømkilde ved TN-nett.

Dette er høyst aktuelt om dagen med alle solcelleinstallasjonene og batteriinstallasjoner som blir etablert. DLE erfarer at det er noe manglende kunnskap om dette i bransjen og oppfordrer til å lese seg opp på dette i standarden før prosjektering av slike installasjoner.

Elektronisk rettemelding

Husk at hvert avvik/funn som behandles i en tilsynsrapport skal meldes «rettet» **før** «send til DLE» trykkes. Tekst som montør har skrevet kopieres inn i kommentarboksen ved å klikke på teksten. Gå inn på Lede`s hjemmeside for brukerveiledninger og tips & triks

<https://lede.no/rettemelding/category3163.html>



DLE (Det lokale eltilsynet)

3 RETTET Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Sikringskap

Meldinger Vedlegg

Elvirksomhet : ANDRE ELEKTROENTREPRENØRER

ANDRE ELEKTROENTREPRENØRER: Etablert nytt sikringskap
CH
03.04.2023 09:36

Skriv melding her

Gjenåpne Gjenåpne et funn som er rettet
Send Bruk denne knappen for å sende en melding

Koble til sak Koble fra sak **Send til DLE**